

Suoritustasoilmoitus

N° DOP 43361

Versio 1, Marraskuu 2018

1. Tuotteen yksilöllinen tunnistus: Hempafire Pro 315 Fast Dry 43361
2. Aiottu käyttötarkoitus:
Liutepohjainen reaktiivinen pinnoite rakenneteräksestä valmistettujen palkkien ja pylväiden palosuojaukseen. Aiottu käyttötarkoitus on erikokoisten avointen profiilien (H ja I), sekä neliö- ja ympyränmuotoisten ontelomaisten profiilien palosuojaaminen. Katso Liite 1 ETA-hyväksynnästä 18/0689.
3. Valmistajan nimi ja yhteysosoite:
Hempel A/S
Lundtoftgårdsvej 91
DK-2800 Kgs Lyngby (Tanska)
4. AVCP-järjestelmä: Järjestelmä 1
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 350402-00-1106
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 18/0689
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: ITeC
Ilmoitettu laitos: ITeC (1220)
6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Palokäyttäytyminen	Luokka D-s2,d0
Tulenkestävyys	R30, R60, R90. Ks. Liite 1, ETA 18/0689
Kytemispaloalttius	Täyttää vaatimukset
Kestävyys ja käyttökelpoisuus	Tyyppin X ja tyyppin Y ehdot Ks. osa 2, ETA 18/0689

Edellä yksilöidun tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Erik van Schaijk
PFP Technical Support Manager
R&D-Passive Fire Protection
Hempel A/S